


УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления Р и КС
ООО УК «ТАУ НефтеХим»

А.В. Асадуллин
«27» 10 2019г

**Техническое задание на выполнение работ по техническому
обслуживанию
турецкого компрессора «Dalgakiran W108»**

Характеристика компрессорного оборудования:

Компрессор поршневой турецкого производства Dalgakiran W108. Год выпуска 2017г., зав.№ W108000134. Ввод в эксплуатацию – 2019г. Установлен на поз. 301/3 в цехе И-11 ОАО «Синтез-Каучук».

1. Разработка методики замера вибрации агрегата.
2. Разработка и ведение ремонтного формуляра на ремонтные работы.
3. Объем работ по ТО компрессорного оборудования согласно годового графика ППР на 2020 (прилагается):

Объем работ текущего ремонта(2000часов):

Проверка механических соединений;
Проверка электрических соединений;
Замена масляного фильтра;
Замена воздушного фильтра;
Проверка клапанов.

Объем работ среднего ремонта(6000часов):

Объем работ текущего ремонта;
Очистка радиатора;
Проверка поршневых колец;
Проверка поршневых колец и подшипников поршневых пальцев;
Проверка функционирования обратного клапана;
Проверка цилиндров и поршней;
Проверка муфт;
Проверка шатунных подшипников.

Объем работ капитального ремонта(12000часов):

Объем работ среднего ремонта;
Замена клапанов;
Проверка предохранительных клапанов;
Проверка датчиков температуры и давления;
Замена масляных уплотнений коленчатого вала.

Начальник цеха И-11

Механик цеха И-11

Начальник ООРИТО

 Гумеров И.Д.

Абдуллин И.В.

Барменков А.Н.