

АСЫК АКЦИОНЕРЗАР ЙЭМФИЭТЕ
«СИНТЕЗ-КАУЧУК»

453110, Рәсәй Федерацияһы,
Башкортостан Республикаһы,
Стерлитамак калаһы, Техник урамы, 14
тел.: (3473) 29-45-45, факс: 20-74-86
e-mail: sec.sk@uktau.ru
www.kauchuk-str.ru



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СИНТЕЗ-КАУЧУК»

453110, Российская Федерация,
Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Техническая, 14
тел.: (3473) 29-45-45, факс: 20-74-86
e-mail: sec.sk@uktau.ru
www.kauchuk-str.ru

ОКПО 73776139, ИНН 0268036071, КПП 025250001, Р/сч. 40702810406600101155
Башкирское отделение № 8598 ПАО «Сбербанк России» г. Уфа, К/сч. 30101810300000000601, БИК 048073601

06.11.2020 г. №03-13р/161

Руководителю

Предлагаю осуществить капитальный ремонт статора электродвигателя типа АВ-16/49-10 (1600 кВт, 600 об/мин, 6000 В).

Объем обязательных работ:

- полная замена обмотки статора (класс изоляции – «Н»);
- проверка активного железа статора и при необходимости ремонт (устранение дефектов) активного железа статора;
- испытание электродвигателя в соответствии с Нормами испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей (Приложение 3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), утвержденных Приказом №6 от 13.01.2003 г. Министерства энергетики РФ);
- предоставление технической документации – актов (формуляров на ремонт), отчета о проведении проверки и ремонта активного железа статора, протоколов электрических испытаний.

Условия оплаты: 50% в течение 45 дней после подписания акта выполненных работ, 50% в течение 60 дней после подписания акта выполненных работ.

В коммерческом предложении прошу указать:

- стоимость работ без учёта НДС (с пометкой: предусмотрен (не предусмотрен) НДС);
- условия и сроки выполнения работ;
- транспортные расходы;
- гарантийный срок на объём выполненных работ;
- согласие (несогласие) на оплату по указанным условиям, либо свои условия оплаты.

К коммерческому предложению прошу приложить смету или калькуляцию стоимости работ.

Коммерческое предложение и смету (калькуляцию) прошу выслать на электронный адрес: abramov.de@uktau.ru

Главный энергетик

Н.А. Орлов

Вед. инженер ОГЭ
Абрамов Д.Е.
(3473) 29-42-23