

АСЫК АКЦИОНЕРЗАР ЙӘМФИӘТЕ
"СИНТЕЗ-КАУЧУК"
Техник урамы, 14, г. Стәрлетамак
Башкортостан Республикасы, Рәсәй Федерацияһы, 453110
тел.: (3473) 29-45-45, факс: 20-74-86
e-mail: direktor@skstr.ru www.kauchuk-str.ru



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"СИНТЕЗ-КАУЧУК"
ул. Техническая, 14, г. Стәрлитамак
Республика Башкортостан, Российская Федерация, 453110
тел.: (3473) 29-45-45, факс: 20-74-86
e-mail: direktor@skstr.ru www.kauchuk-str.ru

ОКПО 73776139, ИНН/КПП 0268036071/025250001, р/с 40702810301160000890 в филиале ОАО "УралСиб" г. Уфа, к/с 30101810600000000770, БИК 048073770

№ 03-13р/III
от 20.06.2018 г.

Руководителю

Предлагаю осуществить ремонт электродвигателя постоянного тока типа П2-800-176-8УХЛ4 (1150 кВт, 250 об/мин, 2130 А, 600 В).

Для участия в тендере прошу прислать коммерческое предложение и локально-сметный расчёт, выполненный на основании представленной дефектной ведомости (см. Приложение 1). Дополнительно включить в объём работ капитальный ремонт якоря с полной заменой обмотки и пайки соединений обмоток якоря и индуктора.

Условия оплаты: 50% в течение 45 дней после подписания акта выполненных работ, 50% в течение 60 дней после подписания акта выполненных работ.

В коммерческом предложении прошу указать:

- стоимость работ без учёта НДС (с пометкой: предусмотрен (не предусмотрен) НДС);
- условия и сроки выполнения работ;
- транспортные расходы;
- гарантийный срок на объём выполненных работ;
- согласие (несогласие) на оплату по указанным условиям, либо свои условия оплаты.

Коммерческое предложение прошу выслать на электронный адрес:

abramov.de@uktau.ru

Главный энергетик

Начальник ОЗО
Баранов М.А.
(3473)29-43-23

Н.А. Орлов

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела ЭО ОАО "Синтез-Каучук"

М.А. Баранов
" 05 " июня 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На капитальный ремонт статора электродвигателя П2-80176-8УХЛ4 цеха И-5в Зав. №007699
 Срок с начала ремонта план _____ фактич. _____
 Срок окончания ремонта план _____ фактич. _____
 Диаметр _____ мм. Высота _____ мм. Вес _____ кг. Количество _____ шт.
 трубки аппарата: _____ мм. _____ мм. _____ количество _____ шт.

№№ п-п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Исполнитель	Срок ремонта		Потребные зап.части материалы	Примечание
					начало	окончание		
1		шт	4	5	6	7	8	9
1.	Расконтрить шпандартер	шт	4,0					
2.	Внештатировать форон-шпандартерный насос.							
3.	Изготовить новые катушки для пременной системы.						Латуны лист 380 x 180 И - 3 мм.	Характеристики электродвигателя: P=1150 кВт n=250 мин ⁻¹
4.	Зерношестеревые шесты.							
5.	Кремниевые обмотки.							
6.	Уменьшить новые катушки.							
6.	Синхронизация фороншпандартерной насос.							
7.	Зерношестеревые шпандартерный насос.						Литая пос-61	
8.	Соединить обмотку латуны.						Литая пос-82.XC	
9.	Проверить центровку.							

Начальник цеха И-5в

Механик цеха И-5в

Мастер ЭИРЭ

Сидоров А.В.
Фамилия И.О.
Евдокимов А.В.
Фамилия И.О.
Масальский В.В.
Фамилия И.О.