

АСЫҖ АКЦИОНЕРЗАР ЙЭМФИЭТЕ  
«СИНТЕЗ-КАУЧУК»

453110, Рәсәй Федерацияһы,  
Башҡортостан Республикаһы,  
Стерлитамаҡ ҡалаһы, Техник урамы, 14  
тел.: (3473) 29-45-45, факс: 20-74-86  
e-mail: sec.sk@uktau.ru  
www.kauchuk-str.ru



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СИНТЕЗ-КАУЧУК»

453110, Российская Федерация,  
Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак, ул. Техническая, 14  
тел.: (3473) 29-45-45, факс: 20-74-86  
e-mail: sec.sk@uktau.ru  
www.kauchuk-str.ru

ОКПО 73776139, ИНН 0268036071, КПП 025250001, Р/сч. 40702810406600101155  
Башкирское отделение № 8598 ПАО «Сбербанк России» г. Уфа, К/сч. 30101810300000000601, БИК 048073601

27.03.2020 г. №03-13р/41

Руководителю

Предлагаю выполнить капитальный ремонт силовых трансформаторов следующих типов:

1. ТМЗ-1000/10 – 1 шт.
2. ТАМ-160/10 – 1 шт.

Для трансформатора типа ТМЗ-1000/10 необходимо запланировать двукратный демонтаж/монтаж со снятием и установкой ошиновок на площадке Заказчика.

Для принятия участия в закрытом тендере прошу прислать коммерческое предложение и смету (калькуляцию) на капитальный ремонт трансформаторов согласно представленным дефектным ведомостям.

Условия оплаты: 50% в течение 45 дней после подписания акта выполненных работ, 50% в течение 60 дней после подписания акта выполненных работ.

В коммерческом предложении прошу указать:

- стоимость работ без учёта НДС (с пометкой: предусмотрен (не предусмотрен) НДС);
- условия и сроки выполнения работ;
- транспортные расходы;
- гарантийный срок на объём выполненных работ;
- согласие (несогласие) на оплату по указанным условиям, либо свои условия оплаты.

Коммерческое предложение прошу выслать на электронный адрес:

[abramov.de@uktau.ru](mailto:abramov.de@uktau.ru)

**Приложение 1.** Дефектная ведомость на капитальный ремонт силового трансформатора ТМЗ-1000/10 без смены обмоток.

**Приложение 2.** Дефектная ведомость на капитальный ремонт силового трансформатора ТАМ-160/10.

Главный энергетик

Н.А. Орлов

Вед. инженер ОГЭ  
Абрамов Д.Е.  
(3473)29-42-23







Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный энергетик УК ТАУ НефтеХим  
Н.А. Орлов  
" " " 2020 г.

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На капитальный ремонт силового трансформатора ТАМ-160/10 \_\_\_\_\_ техн. № (ТСН ГПП-1) \_\_\_\_\_ участок ЭиРЭ \_\_\_\_\_  
На текущий ремонт \_\_\_\_\_

Срок с начала ремонта план \_\_\_\_\_ фактич. \_\_\_\_\_  
Срок окончания ремонта план \_\_\_\_\_ фактич. \_\_\_\_\_

Характеристика аппарата: диаметр \_\_\_\_\_ мм. Высота \_\_\_\_\_ мм. Вес \_\_\_\_\_ кг кв.м. \_\_\_\_\_

трубки аппарата: \_\_\_\_\_ мм. \_\_\_\_\_ мм. \_\_\_\_\_ количество \_\_\_\_\_ шт.

№№ п-п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Исполнит ель	Срок ремонта		Потребные зап. части материалы	Примечание
					начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт силовых трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 6 кВ, мощностью 160 кВА	шт	1					
2	Устранение обрыва обмоток 6кВ и 0,4 кВ.							
3	Снятие, ревизия всего навесного оборудования							
4	Замена всех уплотнительных прокладок							
5	Полная замена трансформаторного масла	кг						T-1500
6	Покраска бака трансформатора и всего навесного оборуд-я на 2 слоя.	м <sup>2</sup>	10					
7	Замена ввода 6 или 0,4 кВ (по необходимости)	шт	6					
8	Замена всей запорной арматуры	шт						согласно установленному
9	Испытания трансформатора ТАМ-160/6кВ(до и после ремонта)	шт	2					
10	Проведение комплекса испытаний трансформатора ТАМ-160/6 и трансформаторного масла в соответствии с "Нормами испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей" Приложение № 3 ПТЭЭП							
11	Измерение параметров изоляции обмоток.							
12	Измерение сопротивления обмоток постоянному току.							
13	Проведение физико-химических анализов масла.							

Начальник цеха \_\_\_\_\_  
 Подпись: Файзуллин А.Р. Фамилия  
 Нач. эл. п/ст. \_\_\_\_\_  
 Подпись: Давыдов А.Ю. Фамилия  
 Мастер \_\_\_\_\_  
 Подпись: \_\_\_\_\_ Фамилия