УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела ЭО ОАО "Синтез-Каучук"
_____ М.А. Баранов
"23" 09 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На капитальный ремонт **статора электродвигателя П2-80176-8УХЛ4 цеха И-5в**

Срок с начала ремонта план _____ Срок окончания ремонта план _____
фактич. фактич.

Характеристика аппарата: диаметр_____мм.Высота _____ Вес _____ кг _____ кв.м._____.

трубки аппарата:_____ мм. _____мм._____ количество_____шт.

№№ п-п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во	Исполнитель	Срок ремонта		Потребные зап.части материалы	Примечание
					начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Разборка эл. двигателя							
2.	Распайка схемы компенса-							Характеристики электродвигателя:
	ционной обмотки.							P=1150 кВт
3.	Определение места замыка-							n=250 мин$^{-1}$
	ния на корпус обмотки.							
4.	Устранение замыкания							
	на корпус.							
5	Замена хомутов крепления							
	обмотки лобовых полюсов.							
6	Чистка узлов и деталей.							
7.	Пайка схемы компенса ци-							
	онной обмотки.							
8	покраска магнитной							
	системы							
9	Сборка, обкатка.							

Начальник цеха И-5в _____ Сидоров А.В.
Подпись Фамилия И.О.

Механик цеха И-5в _____ Евдокимов А.В.
Подпись Фамилия И.О.

Мастер ЭиРЭ _____ Масальский В.В.
Подпись Фамилия И.О.