

Согласовано

Начальник отдела ОР И ТО

А.Р. Абдуллин

« _____ » _____ 202 г

Начальник отдела ЭО

М.А. Баранов

« _____ » _____ 202 г

Утверждено
Технический директор - главный инженер **ОАО «Синтез-Кавчук»**

В.В. Великжанов

« _____ » _____ 202 г

ГОДОВОЙ ГРАФИК

Планово-предупредительного ремонта насосного оборудования КНС-2 пеха водоснабжения на 2021 год.

№ п.п.	Наименование оборудования	№ поз.	Инв. № зав. №	Длительность пробега		Обозначение ремонта по месяцам												Пробег за 2020г. час	
				Т0	КР	с мом. пуска	После кап. рем.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь		ноябрь
1	КНС-2, насос Плуфт резерв		669782 1111	5000/24	12500/96	37440	13060	КР											4320
2	КНС-2, насос Плуфт	1/3	669783 1112	5000/24	12500/96	26185	8960			Т0									4480
3	КНС-2, насос Плуфт	1/2	669784 1114	5000/24	12500/96	26186	7106										Т0		4656
4	КНС-2, насос Плуфт	1/1	669785 1113	5000/24	12500/96	26187	5152											Т0	3896

Начальник пеха водоснабжения

А.А. Султанов

Механик пеха водоснабжения

С.К. Парфенов

Инженер ОПК

Н.В. Юнак